

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

44-200 RYBNIK, UL.JANKOWICKA 49

telefon nr 32 42 27 478 , 32 42 27 874

telefax nr 32 42 27 479

mail: zdp@powiatrybnicki.pl

ZP-SD/20DP/19

Rybnik, dnia 29.11.2019 r.

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr ZP-SD/20DP/19

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne Nr ZP-SD/20DP/19 p.n. :
**„Remont DP 5343S ul. Furgoła w Czerwionce Leszczynach na odcinku od przejazdu
kolejowego do skrzyżowania z ul. Zagłoby”**

Poniżej przekazujemy treść pytania, z jakim zwrócił się jeden z Wykonawców oraz wyjaśnienia Zamawiającego :

Pytanie nr 1:

Zgodnie z załączoną dokumentacją, szczególnie rys nr 5.1 Przekroje Typowe oraz specyfikacją nr D-05.03.05 WYKONANIE WARSTW NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH 16) z asfaltu modyfikowanego polimerami PN-EN 14023:2001, wymagane jest wykonanie - podbudowy zasadniczej jednowarstwowej jezdni grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej z AC22P, na powierzchni 4328 m². Do produkcji mieszanki stosuje się zatem ziarno o gr. 22 mm, zatem warstwa 4 cm jest za cienka. Prosimy o zmianę grubości warstwy z 4cm na 6 cm. Natomiast warstwę AC 16W na z 6 cm na 4 cm.

Wyjaśnienie :

Zamawiający potwierdza grubości warstw bitumicznych zgodnie z dokumentacją techniczną. Należy zastosować mieszanki AC16P w miejsce AC22P w warstwie podbudowy zasadniczej grubości 4 cm na powierzchni 4328 m².


Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie że warstwa ścieralna na jezdni grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S ma być z asfaltu modyfikowanego polimerami , na powierzchni 6262 m².

Wyjaśnienie :

Zamawiający potwierdza, że warstwa ścieralna na jezdni grub. 4cm ma być wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S z asfaltu modyfikowanego polimerami, na powierzchni 6262 m².

Wyznaczony termin i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

inż. Bernard Simon